

徐州市奎河污水处理厂提标改造工程方案设计招标文件

答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《徐州市奎河污水处理厂提标改造工程方案设计招标文件》（合同编号：KHWSCLC-TBGZ-FASJ）作如下澄清：

1、问：根据招标须知前附表 3.2.5 投标报价，本次招标采用费率报价，合同价=经财政评审的工程费用 × 费率。该合同价是否包含勘察费用？投标文件商务报价是否有格式要求？

答：包含勘察费用。报价格式详见投标函。

2、问：根据招标公告，招标范围包含本工程相应的勘察工作，但 P68、P70 仅明确了设计文件的提交时间、提交数量及设计费支付明细及方式，请明确勘察文件的提交时间、数量及勘察费用的支付明细及方式？

答：勘察文件提交时间满足施工图设计需求。数量一式八份，勘察费用含在投标总价中，不单独支付。

3、问：本工程为设计、勘察一体化招标，投标设计方案是否需包括勘察方案内容？

答：由投标单位自行确定。

4、问：关于投标文件格式，是否需严格按照 P72 目录顺序将所有投标资料装订成一册（图纸折为 A3，与文本较难一起装订）？可否按照一般投标做法，资格审查资料、商务标（含投标函及投标函附录、法人代表身份证明、授权委托书、投标保证金证明、联合体协议书、投标承诺书、项目人员配置、投标报价等）、设计方案、图纸、概算等分册装订。

答：可以。

5、问：招标文件未载明设计进水水质及设计出水 SS，请明确相关要求。

答：设计进水水质结合奎河厂实际进水水质情况由设计单位确定。设计出水 SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。

6、问：P11 招标须知前附表 3.7.3 投标文件副本份数及其他要求，需提交概算二份，但本次投标为方案设计未达到初步设计深度，二者相不匹配，且 P32 技术标定性评审表中第 4 点为投资估算。请明确本次投标阶段技术经济文件编制深度为估算还是概算，如提交估算是否需单独成册？

答：编制深度为投资估算。“投资估算与经济评价”应单独成册。



7、问：根据招标公告，招标范围内所包含的工程量清单、招标控制价、招标技术文件编制等属于 P41 通用合同条款 1.1.3.3 工程设计其他服务内容。P70 设计费用明细及支付方式中工程其他服务费用规定为无。请明确相关工程设计其他服务内容如何报价。

答：本次招标为综合费率报价。招标范围内所包含的工作内容均在投标总价中，不单独支付和计费。

8、问：招标文件 P80 “项目负责人简历表”表格下方填表说明及附件是否有误？

答：删除填表说明及附件要求。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2018 年 5 月 28 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《徐州市奎河污水处理厂提标改造工程方案设计招标文件答疑通知 01 号》（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日