

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《郑集河输水扩大工程（铜山区）金属结构设备采购招标文件》（合同编号：TS-ZJHSSKD-JJ）作如下澄清：

1、设备需求一览表中序号 17.1 平面镶铜铸铁闸门 备注修改为：双向挡水；正向挡水水头不低于 6m，反向挡水水头不低于 4m；含门框导轨埋件。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2019 年 1 月 7 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《郑集河输水扩大工程（铜山区）金属结构设备采购招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：TS-ZJHSSKD-JJ）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日